

品質試験成績表

年 月 日

株式会社 アストン

岡山市北区矢坂本町14-16
TEL. 086-255-1511

製品名 CSミニ（コンクリート改質剤）

製造番号 00000000

試験項目	製品規格	試験値	単位	試験条件
外 観	無色透明 異物等の混入なし	〇〇〇〇	—	社内規格目視
比重（密度）	1.240～1.280	0.000	(g / c m ³)	JIS K2249
p H 値	11.3～12.3	00.0	—	JIS K0102-12.1
乾燥固形分率	31.5～33.5	00.0	%	JSCE K572-6.2

上記のとおり製品規格の品質を証明いたします。

品質試験成績表

サンプル

年 月 日

株式会社 アストン

岡山市北区矢坂本町14-16
TEL. 086-255-1511

製品名 CSミニ（コンクリート改質剤）

製造番号

試験項目	製品規格	試験値	単位	試験条件
外 観	無色透明 異物等の混入なし	異常なし	—	社内規格目視
比重（密度）	1.240～1.280	1.247	(g/cm ³)	JIS K2249
pH値	11.3～12.3	11.7	—	JIS K0102-12.1
乾燥固形分率	31.5～33.5	31.9	%	JSCE K572-6.2

上記のとおり製品規格の品質を証明いたします。